

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Печора

(наименование ОНДПР)

169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Портовая, д. 18 а

(место вынесения предписания)

**Предписание № 100/1/1 об устранении выявленных нарушений**

На основании решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Печора управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми от «28» октября 2021 года № 100, в период с 09 ч. 00 мин. «29» октября 2021 г. по 17 ч. 00 мин. «18» ноября 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

Кузьминых Кириллом Александровичем – старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Печора Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 83" г. Печора

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Советская, д. 12А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

не привлекались

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
			<u>б.х. 042/3</u> <u>22.11.2021</u>

<p>На объекте защиты на чердачном помещении отсутствует система пожарной сигнализации</p>	<p>ст. 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности".</p>	<p>01.03.2022</p>	
<p>Огнетушители в количестве 19 шт. на объекте не перезаряжены</p>	<p>п. 60 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.3.11 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».</p>	<p>01.03.2022</p>	
<p>На объекте защиты, в подвальной помещении, расположена мастерская</p>	<p>пп. «б» п. 16 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".</p>	<p>01.03.2022</p>	
<p>Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров, защищаемых противодымной вентиляцией, а также двери, установленные в перегородках, разделяющих коридоры здания, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах</p>	<p>п. 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.2.24 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	<p>01.03.2022</p>	
<p>На объекте защиты не проведена огнезащитная обработка кровли</p>	<p>п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" ст. 87 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>01.03.2022</p>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Печора Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Коми Кузьминых К.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

« 18 » ноября 20 21 г.



Предписание для исполнения получил (а):

*Е.В. Дегенко*

(подпись)

« 18 » ноября 20 21 г.

*И.о. директора  
Дегенко Е.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

Управление образования МР «Печора»  
Муниципальное общеобразовательное  
учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 83»  
г.Печоры республики Коми  
(МОУ «СОШ № 83»)  
«83 №-а шор школа» Муниципальной  
велодан учреждение Печора кар.»  
ул.Советская, д. 12А  
г.Печора, Республика Коми , 169606  
тел. (82142) 7-92-38  
E-mail: Pechorasosh83@yandex.ru  
ОКПО 44773217, ОГРН 1021100876169  
ИНН\КПП 1105012005\110501001  
17.11.2022 года № 000

Начальнику  
Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы  
г. Печора  
Коневу А.В.

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**по исполнению предписания**  
**№ 100\1\1 от 18.11.2021 г.**  
**по МОУ "СОШ № 83" г. Печора**

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы г. Печора управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (далее - ОНД г. Печора) в период с 29 октября 2021 г. по 18 ноября 2021 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении МОУ "СОШ № 83" г. Печора, расположенного по адресу: РК, г. Печора, ул. Советская, 12А.

По результатам проверки в отношении МОУ "СОШ № 83" г. Печора было выдано Предписание № 100\1\1 от 18.11.2021 г. "Об устранении выявленных нарушений" .

Все указанные в Предписании нарушения устранены.

И.о.директора МОУ «СОШ № 83»

Кузнецова Н.О.